

Stadt Wilhelmshaven
Stadt Wilhelmshaven
Gemarkung Sengwarden
Flur 19

Kreis Friesland
Gemeinde Wangerland
Gemarkung Pakens
Flur 7

Die Leitung ist
kathodisch geschützt

Hochsitz 225992
Hochsitz 225851

SPf (EWE Netz)

FM-Kabel (EWE Netz)
G-Ltg. DN 600 (EWE Netz)

FM-Kabel (Telekom)

1/23

1/28

Weg (unbef.)

Weg 2534,90
Weg 2532,92

E-Kabel a.B. (Bard)

gepl. Kabelfasse HGU 500 KV mit Schutzstreifen, NeuConnect

Weg (unbef.)

E-Kabel 155kV (TenneT)

Graben

Weg (unbef.)

Legende :

- geplante OGE Leitung
- Arbeitsstreifen der gepl. OGE Leitung
- Fremdleitung
- Temporäre Ablaufleitung zur Einleitung des Wassers aus der Grundwasserhaltung (kein Oberbodenabtrag, händische Verlegung)
- TS 5.6
12°34' Darstellung der TS-Punkte mit Nr. und Winkel

Parallel zur Ferngasleitung werden zwei KSR
DN40 mit einem dazugehörigen
Betriebskabel mit verlegt.

Plan-Berichtigungen

Rev.	Grund	Angef.	Gepr.	Freigeg.
10				
09				
08				
07				
06				
05				
04				
03				
02				
01				



Leitung: WAL - Wilhelmshaven-Anbindungs-Leitung
Gemarkung: Sengwarden, Pakens
Gemeinde: Stadt Wilhelmshaven, Wangerland
Kreis: Stadt Wilhelmshaven, Landkreis Friesland

Trassierungsplan

Diesem Plan liegen katasterliche Unterlagen zu Grunde Signatures nach ZVAUT

Ltg. DN	Leitungs-Nr.
1000	104 000 000
Maßstab	Blatt-Nr.
1 : 1000	G 009

Katasteramt LGLN
Original-Maßstab ALKis

Anschl.-Blatt 008

Prüfungen
Trassierungsplan erstellt: 06.04.2022 , Fugro Germany Land GmbH
geprüft: 08.04.2022 OGE / TPLP
freigegeben: 12.04.2022 OGE / TPLT

Anschl.-Blatt 010