



DR. SPANG

**DR. SPANG****Ingenieurgesellschaft für Bauwesen****Geologie und Umwelttechnik mbH**

Anlage: 5.1.3.2

Datum: 07.04.22

Bearbeiter: Eh/Heg

Projekt-Nr.: 43.8543


**Vordimensionierung einer Grundwasserabsenkung  
– Baugrube L = 30 m**

Projekt:

Wilhelmshaven-  
Anbindungs-Leitung  
(WAL)**Zufluß zur Baugrube (mit  $A_{RE}$ )** $K_f = 1,00E-06 \text{ [m/s]}$ 

Freier GW - Spiegel (Formel (20) HERTH / ARNDTS)

Eingangsparameter



Die Brunnenfläche ist die Fläche, die von den am Baugrubenrand angeordneten Absenkungsbrunnen eingeschlossen wird.

Abmessungen der Baugruben- / Brunnenfläche

a 30 m

b 3 m

Eintauchtiefe ins Grundwasser

H 6 m

Absenkziel

s 3,5 m

Durchlässigkeitsbeiwert

 $k_f$  1,00E-06 m/s

Wasserstand im Ersatzbrunnen

 $h = H - s$  2,50 m**Radius des Ersatzbrunnens  $A_{RE}$** 

Seitenverhältnis

a / b 10,00

Beiwert nach H./A., Bild 57

 $\eta$  entfällt

Radius des Ersatzbrunnens

 $A_{RE}$  entfällt mwenn  $a/b > 7$ :

Länge der Baugrube bzw. des Grabens

 $L = a$  30,00 m

Radius des Ersatzbrunnens

 $A_{RE}' = L / 3$  10,00 m**Reichweite (nach SICHARDT)**

R 11 m

**Zuflußberechnung**

Ermittlung des maßgebenden Nenners

 $\ln(R/A_{RE}) =$  0,05wenn  $\ln(R/A_{RE}) < 1$ , dann nach WEYRAUCH: $1/(2 \cdot A_{RE}/R + 0,25) =$  0,46 maßgebend!

Zufluß zur Baugrube

 $Q_{Beh}$  0,0002 m<sup>3</sup>/s**Zuschläge**

Zuschlag für Einstellung des Absenktrichters

10 %

Zuschlag für **unvollkommenen** Brunnen

20 %

**Maximaler Zufluß zur Baugrube** $Q_{max}$  0,000266 m<sup>3</sup>/s

0,27 l/s

0,96 m<sup>3</sup>/h23 m<sup>3</sup>/d701 m<sup>3</sup>/Mt