

Anlage 6 zur Anzeige Erdgashochdruckleitung Gasanbindung Wilhelmshaven-Leer (GWL)
gemäß § 5 , Abs. 1 der Verordnung über Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV) vom 18. Mai
2011

Betreibererklärung

Die Gastransport Nord GmbH erklärt hiermit, dass die

Gashochdruckleitung „Gasanbindung Wilhelmshaven-Leer“ (GWL Leitung 98.00.00) und alle
damit verbundenen Anschlussleitungen

entsprechend den Anforderungen der Verordnung über Gashochdruckleitungen betrieben
wird.

Als Anlagenteile wie Rohre, Formteile, Armaturen, sonstige Rohrleitungsbauteile und
Flansche werden nur Teile eingebaut, die entsprechend der DIN EN 1594, den DVGW —
Arbeitsblättern G 463 und GW 350 einschließlich aller mitgeltenden Bestimmungen von
einem hierfür anerkannten Sachverständigen geprüft und abgenommen wurden.


Es wird außerdem erklärt, dass der Sachverständige, der die Prüfungen nach § 6, Abs. 1 und
2 der Verordnung über Gashochdruckleitungen durchführen wird, rechtzeitig alle dafür
erforderlichen Informationen und Unterlagen erhält.

Oldenburg, den 21.03.2023



Dirk Nienhaus

Gastransport Nord GmbH



Lutz Kellert