

LEGENDE:

- NENNLEITUNG
- BESTANDSLEITUNG
- KUGELFLANSCH
- HANDBETR. ABSPERRVENTIL, DIE ANGEGEBENE NENNWEITE BEZEICHNET DEN PROZESSANSCHLUSS
- TYPISCHER UMPUMPSTUTZEN
- SYSTEMGRENZE
- BLINDFLANSCH MIT NPT-INNENGEWINDE
- ASPEZIALBRÜPPE MIT INNENGEWINDE
- ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE NPT-AUSSENGEWINDE MIT SCHRAUBSTOPFEN IP.A. CZ-KALLIO
- ENTLASTUNGS-BLOCKVENTILMANIFOLD MIT NPT-INNENGEWINDE IP.A. ARSLEO
- TYPISCHER ENTLASTUNGSSTUTZEN ÖFFENDURCHLUSS AUF DER STATIONSVERRÖHRUNG

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN:

A. FALL NR. VOR DEM BUCHSTABEN STEHT DIE KENNZIFFER DER STATION UNTER TELEWISE (GEGEBEN) ZU DER DIE ARMATUR GEHÖRT, HINTER DEM BUCHSTABEN STEHT DIE FORTLAUFENDE NUMMER DER ARMATUREN, ARMATUREN, DIE GEMEINSAM EINER KENNZIFFER ZUGEORDNET SIND, ERHALTEN DIE KENNZIFFER DER KENNZIFFER GEN. 900.

B. ALLE FLANSCHVERBINDUNGEN SIND IN RTJ AUSFÜHRUNG AUSSER AUSDRÜCKLICH IN NF AUSFÜHRUNG GEKENNZEICHNET.

C. SPÜLANSCHLÜSSE UND DRUCKPUNKTSTÜTZEN SO WAH WIE MÖGLICH AN ARMATUREN PLATZIEREN.

ABKÜRZUNGEN:

ETL :	ENERGIETRANSPORTLEITUNG
SP :	SOLL PUNKT
TBL :	LEICHSCHEIBE VOLL OFFEN

REFERENZIERTE DOKUMENTE:

DOKUMENT TITEL	DOKUMENT NUMMER
TYPICAL R&I SCHEMA - MECHANISCHE SYMBOLE	TS AAS-22003-02
TYPICAL R&I SCHEMA - BEZEICHNUNGEN	TS AAS-22002-04
TYPICAL R&I SCHEMA - INSTRUMENTIERUNG ARMATUREN	TS AAS-22002-05, BBL 1-9
FLUIDDYN - LTG, ETL UND AT	WAA47004-B1-V17-59944
FLUIDDYN - ETL 179.200 BETRIEBSTEIN - BEREITE	T0508-EF-179-PPL-PR-DWG-00017
SYSTEMSCHEMA - ETL 179 UND ETL 182	T0508-EF-SEM-SEM-PR-DWG-00091

Id	Ausgabe zur Verwendung	Datum	Name	Kurz
C	Ausgabe zur Verwendung	15.01.2025	GAS	Thal
B	Ausgabe zur Prüfung und Freigabe	15.08.2024	GAS	Thal
A	Ausgabe zur Prüfung und Freigabe	30.04.2024	GAS	Thal
00	Ausgabe zur Prüfung und Freigabe	19.03.2024	GAS	Thal
01	Ausgabe zur Prüfung und Freigabe	29.01.2024	ZEU	Kaiser
Id.	Änderung	Datum	Gezeichnet	Geprüft

Gezeichnet:				
Geprüft:				
Freigabe:				
Maßstab:	Projekt-Nummer:	Kostenstelle:	Leitungsnr.:	
2026	Gas	900/84	179.200	
Ersatz für:	Ersetzt durch:	Blatt-Nr.:		
1989x420				
Format:				
1/1				

gasunie

0993 Übergabestation Deinste

R&I Schema

XXXXXXX Zg-Nr: XXXXX STA XXX 000 XXXXX 5